PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.1 Sanitärausstattung

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
STANDARD - SYSTEME		
STANDARD - FAMILIEN		
STANDARD - TYPEN/-PRODUKTE		
Medizinischer Waschplatz	4092330	LAUFEN PRO A Waschtisch 60cm, ohne Überlauf, ohne Hahnloch ~1895.2.142
	4031739	KLUDI Siebventil 5/4" ~1041535 ~61009
	4033068	GEBERIT PP Röhrensifon 5/4"x32mm ~151.113
	4099503	KLUDI PROVITA Wand-Einhandmischer Auslauf 180/255mm, Exzenter absperrbar ~335330500
	4097940	KLUDI PROVITA Klinikhebel ~74910
	4090755	CWS Faltpapierspender 250 Edelstahl ~824
	4086906	CWS Gitterabwurfkorb 360x300x180mm/20L weiß ~302
	4086914	CWS Aufhängung für Gitterkörbe weiß ~302 A
	4100247	ingo-man plus IMP ELS Alu/24 500ml~1416000
	alternativ:	
	4080758	CORIAN Waschtisch ANCONA 740x520mm
	optional:	
	4031690	ingo-man OPH24-25-26 Schalenhalter
	4009338	Spiegel Kristallglas 450x600x4mm
	4038218	SWIAG Wandhaken 30mm verchromt ~G2801

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.1 Sanitärausstattung

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
Handwaschbecken	4105001	LAUFEN PRO S Handwaschbecken 45cm, ohne Überlauf, ohne Hahnloch ~1596.1.142
	4031739	KLUDI Siebventil 5/4" ~1041535 ~61009
	4033068	GEBERIT PP Röhrensifon 5/4"x32mm ~151.113
	4099504	KLUDI PROVITA Wand-Einhandmischer Auslauf 115/191mm, Exzenter absperrbar ~335310500
	4097940	KLUDI PROVITA Klinikhebel ~74910
	4107739	Verlängerung Messing verchromt Fig. 263, 3/4“x30mm
	4090755	CWS Faltpapierspender 250 Edelstahl ~824
	4086906	CWS Gitterabwurfkorb 360x300x180mm/20L weiß ~302
	4086914	CWS Aufhängung für Gitterkörbe weiß ~302 A
	4100247	ingo-man plus IMP ELS Alu/24 500ml~1416000
	optional:	
	4031690	ingo-man OPH24-25-26 Schalenhalter
	4009338	Spiegel Kristallglas 450x600x4mm
	4038218	SWIAG Wandhaken 30mm verchromt ~G2801
Dusche	4092290	KLUDI PROVITA Thermostat Brause Armatur ~35330
	4000644	KLUDI Brauseschlauch 1/2"x1500mm ~61009
	4001731	KLUDI Handbrause gebogen 1/2" ~60011
	4106807	GROHE Brausestange 60cm ~27499
		HL Bodenablauf Aufsatz 110mm ~HL3000
		HL Ablaufkörper mit großem Loch (AKH Standard) ~HL80CK
		GEBERIT PE Sifon 56/56mm ~152.044
	->	Die Dusche ist gemäß dem AKH Standard auszuführen, dabei ist ein Bodengully, mit Sifon in der darunterliegenden Ebene, zu situieren.
	optional:	
	4031690	ingo-man OPH24-25-26 Schalenhalter
	4009338	Spiegel Kristallglas 450x600x4mm
	4038218	SWIAG Wandhaken 30mm verchromt ~G2801
	4088431	HEWI Wandhaken weiß ~801.90.010.99

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.1 Sanitärausstattung

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
WC-Anlage	4011089	LAUFEN SUPREMA WC Flachspüler ~2110.0
	4007791	WC Sitz weiß ohne Deckel ~KADETT
	4092012	GEBERIT WC-Betätigungsplatte Mambo ~115.751
	4009394	LAUFEN WC Bürstenhalter Keramik weiß ~7368.0
	4099080	BODENSCHATZ WC Papierrollenhalter eckig mit Klappe verchromt ~BO40351
	4094623	BODENSCHATZ WC Reservepapierrollenhalter verchromt ~BA87VC152
	4038218	SWIAG Wandhaken 30mm verchromt ~G2801
WC-Anlage, behindertengerecht		LAUFEN Pro liberty WC Flachspül 70cm weiß ~2095.3
		LAUFEN Pro liberty WC Sitz ohne Deckel barrierefrei weiß ~9895.1
	4092012	GEBERIT WC-Betätigungsplatte Mambo ~115.751
	4009394	LAUFEN WC Bürstenhalter Keramik weiß ~7368.0
	4092920	GEBERIT WC-Rohrbauset zu Steuerung HY-TRONIC ~115.861
	4092916	GEBERIT WC-Steuerung HY-TRONIC ~115.862
		HEWI Stützklappgriff 850mm mit Spültaste weiß ~801.50.560.99
	4088444	HEWI WC Papierhalter Aufrüstsatz weiß ~801.50.010.99
	4088429	HEWI Winkelgriff 300x600mm weiß ~801.22.100.99
		HEWI WC Papier Reserverollenhalter weiß für 2 Rollen ~801.21.202.99
		HEWI Befestigungsset
	4038218	SWIAG Wandhaken 30mm verchromt~G2801
Ausgussbecken	4014211	KERAMAG Ausguss Quelle ~367200
	4096269	HL Ablaufventil 90mmx6/4" ~HL14/90
	4024116	HL Sifon DN40 6/4" ~HL100/40
		HL Rosette DN40 ~HL8EL/40
	4099503	KLUDI PROVITA Wand-Einhandmischer 180mm, Exzenter absperrbar ~335330500
	4097940	KLUDI PROVITA Klinikhebel ~74910
	4100247	ingo-man plus IMP ELS Alu/24 500ml ~1416000
	4090755	CWS Faltpapierspender 250 Edelstahl ~824
	4086906	CWS Gitterabwurfkorb 360x300x180mm/20L weiß ~302

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.1 Sanitärausstattung

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
	4086914	CWS Aufhängung für Gitterkörbe weiß ~302 A
	4101839	GROHE Auslaufventil mit Rückflussverhinderer 1/2" ~41190
	->	Bei der Ausführung des Auslaufventils ist auf den Verwendungszweck zu achten!
Sensorarmaturen		WIMTEC - HyPlus Pro
	->	Die Aufteilung der Trafoversorgungen für die Armaturen ist so zu wählen, dass die Nassgruppen auf mind. zwei Bereiche aufgeteilt werden mit max. fünf Einheiten pro Trafo. Für besondere Bereiche (OP-Bereich udgl.) sind Einzelversorgungen vorzusehen.
	->	Bei der Projektplanung ist die gewählte Ausführung sowie die Versorgung der Armaturen über die Trafoeinheiten mit der VKMB - Fachabteilung abzustimmen.
Notbrause		FRANKE
	->	Bei der Projektplanung ist die gewählte Ausführung mit der VKMB - Fachabteilung abzustimmen.

-> Bei der Projektplanung ist die gewählte Ausführung mit der VKMB - Fachabteilung abzustimmen.

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.2 Abwasseranlagen

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
STANDARD - SYSTEME		
STANDARD - FAMILIEN		
STANDARD - TYPEN/-PRODUKTE		
		SML-Guss Rohr
		SML-Guss RAPID Verbinder
		GEBERIT PE Rohr / Verbindungstechnik Schweißen
		Edelstahlablauf EuroPipe Rohr, 1.4404 / Stecksystem

-> Bei der Projektplanung ist die gewählte Ausführung mit der VKMB - Fachabteilung abzustimmen.

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.3.1 Wasseraufbereitung

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
STANDARD - SYSTEME		
STANDARD - FAMILIEN		
STANDARD - TYPEN/-PRODUKTE		

-> Bei der Projektplanung ist die gewählte Ausführung mit der VKMB - Fachabteilung abzustimmen.

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.3.2 Trinkwasseranlagen

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
STANDARD - SYSTEME		
STANDARD - FAMILIEN		
STANDARD - TYPEN/-PRODUKTE		
		SIKLA Anschlusswinkel 65-1/2"-1/2" ~132152
		HERZ Strömax 4125 AWD für Trinkwasser ohne Entleerung
		TA Strangregulierventil STAD ohne Entleeradapter
		KEMPER Stockwerksregulierventil ETA Therm 62-64°C IG ~136 00
		KEMPER Probennahmeventil Rotguss 3kt. ~187 00
		IMT Kugelhahn ohne Entleerung
		HERZ Kesselfüll- und Entleerungshahn
		KLUDI Unterputzventil ohne Sichtteil 1/2" ~29209
		KLUDI Sichtteil zu Unterputzventil, Griff Terralux ~14303
		HL Bodenablauf Aufsatz 110mm ~HL3000
		HL Ablaufkörper mit großem Loch (AKH Standard) ~HL80CK
		HUTER Montageelement WC ~1020
		HUTER Montageelement WC mit Geruchsabsaugung ~1023-G

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.3.2 Trinkwasseranlagen

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
		HUTER Montageelement WC behindertengerechte Ausführung ~1027-G
		HUTER Brandschutzset für WC-Element HU-WC1027-G ~HU-BS 1027
		HUTER Montageelement WC mit Brandschutzaufsatz ~1028-EI90
		HUTER Montageelement Waschtisch für Einlocharmatur~WT2010-M
		HUTER Montageelement Waschtisch für Wandarmatur~WT2015-M
		HUTER Montageelement Waschtisch mit UP Sifon ~WT2030-M
		HUTER Montageelement Bidet ~BID4020-M
		HUTER Montageelement für Wandarmatur ~APA5010-M
		HUTER Montageelement für Spültischarmatur ~SA5030-M
		HUTER Montageelement Installationsbox für Armaturen ~UPA5040-M
		HUTER Montageelement für Ausgussbecken ~HU-AGB6030-M
		HUTER Befestigungselement Stützgriff 40x4,5x70cm ~BE9001-M
		HUTER Befestigungselement 40x5x30cm ~BE9004-M
		HUTER Befestigungselement 40x5x75cm ~BE9005-M

-> Bei der Projektplanung ist die gewählte Ausführung mit der VKMB - Fachabteilung abzustimmen.

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.3.3 Gebrauchswarmwasser

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
STANDARD - SYSTEME		
STANDARD - FAMILIEN		
STANDARD - TYPEN/-PRODUKTE		

-> siehe 3.3.4.3.2 Trinkwasseranlagen

-> Bei der Projektplanung ist die gewählte Ausführung mit der VKMB - Fachabteilung abzustimmen.

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.4.1 Erdgasversorgung

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
STANDARD - SYSTEME		
STANDARD - FAMILIEN		
STANDARD - TYPEN/-PRODUKTE		

-> Bei der Projektplanung ist die gewählte Ausführung mit der VKMB - Fachabteilung abzustimmen.

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.5.1 Sprinkleranlagen

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
STANDARD - SYSTEME		
Bei der Planung von Rohrleitungen sind die letztgültigen Festlegungen gem. Dokument: "**AKH WIEN Rohrklassen Medienleitungen (4609)**" verbindlich anzuwenden.		
STANDARD - FAMILIEN		
STANDARD - TYPEN/-PRODUKTE		
		Victaulic VdS
		Gewinderohr verzinkt
		Gewinderohr schwarz bzw. mit Voranstrich
	4107178	VICTAULIC-Sprinkler Vollsprinklerkopf 68°C 1/2" K80 hängend, verchromt, Standard ~V2727
	4107179	VICTAULIC-Sprinkler Seitenwandsprinklerkopf 68°C 1/2" K80 horizontal, verchromt, Standard ~V2709
	4107180	VICTAULIC-Sprinkler Schirmsprinklerkopf 68°C 1/2" K80 stehend, Standard ~V2703
	4107181	VICTAULIC-Sprinkler Schutzkorb ~V27 Guard

-> Bei der Projektplanung ist die gewählte Ausführung mit der VKMB - Fachabteilung abzustimmen.

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.6 Löschwasserltg u Wandhy

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
STANDARD - SYSTEME		
STANDARD - FAMILIEN		
STANDARD - TYPEN/-PRODUKTE		

-> Bei der Projektplanung ist die gewählte Ausführung mit der VKMB - Fachabteilung abzustimmen.

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.7 Erzeugg u Versorgg Gase

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
STANDARD - SYSTEME		
STANDARD - FAMILIEN		
Bereichskontrolleineheit (BKE) - Ventilkästen gem. EN ISO 7396		DRÄGER Bereichskontrolleineheit (BKE) - zur Absperrung und Überwachung von Teilbereichen, sowie individueller Gasartenbestückung.
Medgas-Entnahmestelle - Schnellschluß-Steckkupplung nach DIN EN 9170-1 mit den Abmessungen nach DIN 13260, Teil 2		DRÄGER Medgas-Entnahmestelle - Schnellschluß-Steckkupplung mit zusätzlicher Kodierung der Entriegelungshülse.
AIR-Motor Entnahmestelle zum Antrieb chirurgische Werkzeuge nach EN ISO 9170-1 mit Abmessungen nach DIN 13260, Teil 2		DRÄGER AIR-Motor Entnahmestelle zum Antrieb chirurgische Werkzeuge
AGFS (Anästhesiegas Fortleitsystem) Entnahmestellen nach EN ISO 9170-2		DRÄGER AGFS Entnahmestellen
		DRÄGER OP-Vorabsperrkasten Chirurgie
		DRÄGER OP-Vorabsperrkasten Anästhesie
		DRÄGER Decken- und Wandversorgungssysteme
		DRÄGER Umschalteinheiten
		DRÄGER Druckreduzierstation
		DRÄGER Flaschenbatterieanlage
		Nahtlose Rundrohre aus Kupfer für medizinische Gase und Vakuum, gemäß EN 13348
		Klebeschilder Rohrkennzeichnung nach EN ISO 7396

PLANUNGS- und AUSFÜHRUNGSSTANDARDS
3.3.4 SANITÄR-/GASANLAGEN
3.3.4.7 Erzeugg u Versorgg Gase

Baugruppe	SAP-Nr.	Bezeichnung
STANDARD - TYPEN/-PRODUKTE		
	4108595	DRÄGER Gas Management - Monitor 3G (für 3 Gase) - gemäß EN ISO 7396
	4108896	DRÄGER Gas Management - Monitor 6G (für 6 Gase) - gemäß EN ISO 7396
	4096087	STASTO Saugkorb Edelstahl 110100-3/4" - als Insektenschutz für Ausblaseleitungen
	4051687	DRÄGER MUFFEN-KUGELHAHN DN15 1/2" G41540
	4052850	DRÄGER MUFFEN-KUGELHAHN DN20 3/4" G41545
	4091239	DRÄGER MUFFEN-KUGELHAHN DN25 1" G41550
	4091911	DRÄGER MUFFEN-KUGELHAHN DN32 5/4" G41555
	4091240	DRÄGER MUFFEN-KUGELHAHN DN40 6/4" G41560
	4091253	DRÄGER MUFFEN-KUGELHAHN DN50 2" G41565

-> Bei der Projektplanung ist die gewählte Ausführung mit der VKMB - Fachabteilung abzustimmen.